



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В Г. САЛЬСКЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06 E-MAIL: master@donses.ru

ОКПО 76921470 ОГРН 1056167011944 ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Николая Островского, д. 3, г. Сальск, РО
347630 тел: (863) 272 5 61 67, факс: (863) 272 5 61 67, E-MAIL: cgsen@salsk.donpac.ru)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710028
Дата включения
Аккредитованного лица в реестр
24.04.2015г

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"
в г. Сальске


Фоканова Т.Л.
«20» апреля 2022г

Экспертное заключение
по результатам лабораторных испытаний (измерений)
№ 09.6-06/428-ЭЗ от 20.04.2022 г.

Наименование и место нахождения заказчика: МУП КХ Песчанокопского района, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Ленина, 114, ИНН 6127010900, ОГРН 1056127003613

Наименование места (отбора пробы, измерений), его адрес: МУП «КХ» Песчанокопского района, Ростовская область, Песчанокопский район, разводящая сеть населенных пунктов Песчанокопского района: с. Песчанокопское, с. Рассыпное, х. Новая Палестина

Материалы, представленные на экспертизу:

Экспертное заключение № 09.6-06/428 от 20.04.2022 г	Общее количество страниц : 2 Страница: 1
Ответственность за результаты лабораторных измерений несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Сальске Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"	

1. Заявление 26-01-24/643 от 28.03.2022 г. МУП КХ Песчанокопского района.
2. Акт (отбора проб, измерений) филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске №№ 09.6-06/396.1 от 31.03.2022г.
3. Протокол лабораторных испытаний (измерений) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске №№ 22-528.2-В от 04.04.2022г.
4. _____ - _____ (прочие документы, необходимые для установления соответствия/несоответствия объекта).

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Выводы: пробы воды из разводящей сети населенных пунктов Песчанокопского района:

с. Песчанокопское, с. Рассыпное, х. Новая Палестина по микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, энтерококки, E.coli) показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертное заключение распространяется на образцы, прошедшие лабораторные испытания.

Врач по общей гигиене



И.М.Стадникова

Экспертное заключение № 09.6-06/428 от 20.04.2022 г	Общее количество страниц : 2 Страница: 2
Ответственность за результаты лабораторных измерений несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Сальске Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"	